



DECLARATIE DE CONFORMITATE

NR. HGT 004.1 / 29.01.2025

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI:

ROBINETE FLUTURE EVOSANITARY (ROBINETE CU OPTURATOR SFERIC)

2. TIPUL, LOTUL SAU NUMARUL DE SERIE SAU ORICE ALT ELEMENT CARE PERMITE IDENTIFICAREA PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCTII:

ROBINETE FLUTURE

MARCA EVOTOOLS

3. UTILIZAREA PRECONIZATA A PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCTII:

PRODUSELE SUNT UTILIZATE IN INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE/CALDA, IN INSTALATIILE DE INCALZIRE SAU DE CLIMATIZARE CU AGENT TERMIC APA.

4. NUMELE, DENUMIREA SOCIALA SAU MARCA INREGISTRATA SI ADRESA DE CONTACT A

FABRICANTULUI: SC HONEST GENERAL TRADING SRL,

MARCA: EVOSANITARY

ADRESA SEDIULUI SOCIAL: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA, CONTACT:

TELEFON: +40 317 110 581, FAX: +40 317 110 571, E-MAIL: INFO@HONEST.RO, SITE WEB:

WWW.HONEST.RO

5. NUMELE SI ADRESA DE CONTACT A REPREZENTANTULUI AUTORIZAT: NU ESTE CAZUL.

6. CONFORMITATEA ESTE DEMONSTRATA AVAND CA REFERINTA:

AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTII: 001SB-05/945-2024

7. PERFORMANTELE PRODUSULUI:

NR. CRT	TESTE SI VERIFICARI	NORMA DE VERIFICARE	METODA DE INCERCARE	CERINTE	REZULTATE
1	ETANSIETATE LA PRESIUNE A OBTURATORULUI	SR EN 12266 -1:2012	APLICAREA UNEI PRESIUNI HIDRAULICE DE 1.1xPN, TIMP DE 10 MINUTE	LIPSA SCAPARI LICHID LA ETANSARI (OPTURATOR SI TIJA)	CORESPUNDE
			APLICAREA UNEI PRESIUNI HIDRAULICE DE 0.5 BAR, TIMP DE 10 MINUTE		CORESPUNDE
2	REZISTENTA MECANICA (ANDURANTA)	SR EN 13828:2004	APLICAREA A 1000 DE CICLURI DESCHIS/INCHIS	FARA SCAPARI DE LICHID PRIN ROBINET LA PRESIUNEA HIDRAULICA DE 1.1xPN, TIMP DE 10 MINUTE	CORESPUNDE

DENUMIREA SI ADRESA LABORATORULUI CARE A EFECTUAT INCERCARILE:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA „URBAN-INCERC”, SUCURSALA INCERC-BUCURESTI

ACEASTA DECLARATIE DE CONFORMITATE ESTE EMISA PE RASPUNDEREA EXCLUSIVA A FABRICANTULUI IDENTIFICAT LA PUNCTUL 4.

SEMNATA PENTRU SI IN NUMELE FABRICANTULUI DE CATRE:

PASCU CRISTINA, DIRECTOR TEHNIC

BUCURESTI
29.01.2025

